



SM-Short Info

Trockner

AWZ 370

Modell AWZ 370

Version 8575 370 01000

Für die oben aufgeführte Version kann mit Ausnahme der nachfolgenden Änderung das Service Manual

Dokumenten-Nummer: 4812 713 10256 verwendet werden.

Neue Sicherheitsversion des Gerätes seit Produktionswoche 95/11.

Alte Schaltpläne gültig bis Woche 95/10:

Anschlußschema	4619 712 13581
Stromlaufplan	4619 712 13581
Schließschema	4619 712 13381


Neue Schaltpläne gültig seit Woche 95/11:

Anschlußplan	4619 712 13582
Stromlaufplan	4619 712 13582
Schließschema	4619 712 13382

Bei verschiedenen Geräteausführungen ist am Heizungsanschluß eine externe Kabelbrücke notwendig.
Siehe Anschlußplan !

Ersatzteilnummer der Kabelbrücke: 4812 323 18001

Anschlußplan



4619 712 13582



SM SHORT INFO

TROCKNER

AWZ 370

Model AWZ 370
Version 8575 370 01000

Für die oben aufgeführte Version kann mit Ausnahme der nachfolgenden Änderung das Service Manual AWZ 370 Document-No:4812 713 10256 ,verwendet werden.

falsches Ersatzteil:

Pos. No.	12 NC Code	Beschreibung
3010	4812 452 19058	Schalterleiste

(ohne Schalteröffnungen)

wird ersetzt durch:

Pos. No.	12 NC Code	Beschreibung
3010	4812 452 19099	Schalterleiste

(mit vier Schalteröffnungen)



Service Manual

Kondensations

Trockner

AWZ 370

Modell

AWZ 370

Version

8575 370 01000

Technische Daten	4812 723 50068
Text/Legende	4812 723 90004
Ersatzteilliste	4812 713 80494
Explosionszeichnung	4812 713 60183
Anschlußplan	4812 723 70065
Stromlaufplan	4812 723 70064
Schließschema	4812 723 70063



WHIR-00498

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für techn. qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Date: 30.08.1994

Document-No.: 4812 723 10256

Register Nr.: 08

Änderungen vorbehalten

E 1

1.1. Abmessungen		
Höhe	85	cm
Breite	59,5	cm
Tiefe	60	cm
1.2. Gewicht		
Brutto Gewicht	41	kg
Netto Gewicht	38	kg
1.3. Elektrische Anschlüsse		
Spannung	230 / 50	V / Hz
Anschlußwert	3,3	kW
Absicherung	16	A
1.4. Trommeldaten		
1.4.1. Volumen		
	112	l
1.4.2. Trommeldrehzahl		
	56 ± 3	UPM
1.4.3. Luftdurchsatz		
Umluft	180 - 190	m³/h
Kühlluft	180 - 185	m³/h
1.4.4. Beladung		
Programme	Füllmenge	
Baumwolle	5,0	kg
Pflegeleicht	2,5	kg
1.4.5. Trommelbeleuchtung		
	Glühlampe E 14	
Spannung	240	V
Leistung	15	W
Temperaturbeständigkeit	300	°C
1.5. Kondenswasserentleerung (wahlweise möglich)		
1.5.1. Kondenswasserbehälter		
	3,5	l
1.5.2. Direktanschluß an das Abwassernetz		
1. Möglichkeit:	Handelsüblicher Zulaufschlauch	
Innendurchmesser	8 - 10	mm
Schlauchlänge	max. 2,5	m
Abpumphöhe	max. 1,0	m
2. Möglichkeit:	Ablaufschlauch zum Anschluß an Siphon	
Bestell - Nr.	4812 530 28243	
Schlauchlänge	1,5	m
1.6. Elektrische Bauteile		
1.6.1. Heizung		
Nennspannung	230 + 6 % / -15 %	V
Nennleistung (1800 + 1050 W)	2850 ± 5 %	W
Heizungswiderstände		
Anschlüsse 2 - 8 1800 W	27,9 ± 5 %	Ohm
Anschlüsse 4 - 8 1050 W	47,85 ± 5 %	Ohm

1.6.2. Antriebs- und Gebläsemotor		1-Phasen Asynchronmotor	
Spannung		230 / 50	V / Hz
Anschlussleistung		285 ± 7 %	W
Wicklungswiderstände			
Hauptwicklung (2 - 3)		16 ± 7 %	Ohm
Hilfswicklung (2 - 1)		16 ± 7 %	Ohm
Nenndrehzahl			
Bei 5 kg Wäsche und 100 % Restfeuchte		2770 ± 50	UPM
Betriebskondensator		10	µF
1.6.3. Kondensatpumpe			
Bauart		Synchron	
Spannung		220 - 240 / 50	V / Hz
Anschlußleistung		ca. 14 ± 2	W
Förderleistung		2,6 ± 1,1	l/min
Maximale Abpumphöhe		1,1	m
1.6.4. Drucktastenschalter		Funktionen	
Anzahl der Funktionen		4	
Startschalter - SS		Start des Gerätes und	
Schonen - PS 2		Ausschalten der Trommelbeleuchtung	
Trocknen plus - PS 18		Reduziert die Heizleistung von 2850 W auf	
Summer - BUS		1850 W	
		Vorwahl trockenerer Feuchtwerte	
		(ca. 3%)	
		Aktiviert Summer am Programmende	
1.6.5. Programmsteuerung mit Feuchteelektronik			
Baumwolle	4 Programme	Restfeuchte	
	1. extra trocken	- 3 % ± 2 %	
	2. schranktrocken	0 % ± 2 %	
	3. bügeltrocken	13 % ± 3 %	
	4. mangel trocken	20 % ± 3 %	
Pflegeleicht	2 Programme		
	5. schranktrocken	2 % ± 2 %	
	6. bügeltrocken	9 % ± 3 %	
Zeitprogramme	Dauer	20 - 60	min
Auflockern	Dauer	ca. 21	min
Pumpen	Dauer	90	sek
Knitterschutz	Dauer	max. 30	min
1.7. Thermostate			
1.7.1. Flusenthermostat (in Heizung)		TH 1.2	
Schaltwert		126 ± 2	°C
1.7.2. Sicherheitsthermostat (in Heizung)		TH 1.3	
Schaltwert		150 ± 5	°C

TECHNISCHE DATEN

4812 723 50068

1.7.3. Thermostat (1050 W in Heizung)	TH 1.4	
Schaltwert	123 ± 3	°C
1.7.4. Sicherheitsthermostat (im Luftkanal)	TH 1.1	
Schaltwert	85 ± 3	°C
1.7.5. Thermostat (im Heizkanal)	TH 1.5	
Auslösetemperatur	125 ± 5	°C
Rückstellung	Manuell	

Alle Thermostate in der Heizung können nicht separat getauscht werden!

Achtung:

Wenn der Thermostat TH 1.5 (handrückstellbar) ausgelöst hat, muß aus Sicherheitsgründen unbedingt die Heizung ausgetauscht werden!

Überprüfung von Feuchtwerten mit Feuchtemeßgerät RWE-Tester

RWE-Tester Bestellnummer: 4812 069 52922
bei den meisten Service Technikern vorhanden

NEU: Kabelset Bestellnummer 4812 321 28156

Generell: Wenn vom Kunden die Restfeuchte der Wäsche in den Grundprogrammen ohne Zusatzfunktionen (Plus, halbe Beladung) reklamiert wird, muß der Test 1 gemacht werden.
Reklamiert der Kunde die Restfeuchte der Wäsche in Verbindung mit den Zusatzfunktionen Plus oder halbe Beladung, müssen die Tests 1 und 2 gemacht werden.

Es gibt nur zwei Widerstandswerte, die geprüft werden können:

Bei TRA:

1) 187 k Ω 2) 171 k Ω

Bei TRK:

1) 79 k Ω 2) 73 k Ω

Test 1: Prüfung der Feuchteelektronik

Testablauf:

1. Randstecker J1.1 - J1.2 an Elektronik abziehen.
2. Randstecker von RWE-Tester an Elektronik stecken (J1.1 - J1.2).
3. Stecker der Zusatzfunktionen (Plus und halbe Beladung) am Timer abziehen (J1.3 - J1.4; J1.5 - J1.6).
4. Widerstandswert am RWE-Tester einstellen (TRA 187 k Ω ; TRK 79 k Ω).
5. Programm 2 einstellen und Gerät starten.
6. Timer muß zwischen 30 Sekunden und 300 Sekunden nach Programmstart eine Position weiterschalten.
 - erfolgt kein Weiterschalten: Elektronik austauschen!
 - erfolgt Weiterschalten: Weitertesten mit Punkt 7!
7. Widerstandswert am RWE-Tester einstellen (TRA 171 k Ω ; TRK 73 k Ω).
8. Programm 2 einstellen und Gerät starten.
9. Timer darf innerhalb 300 Sekunden nicht weiterschalten.
 - erfolgt Weiterschalten: Elektronik austauschen!
 - erfolgt kein Weiterschalten: Elektronik in Ordnung!

Test 2: Prüfung der Schalter mit Kabel für Zusatzfunktionen „Plus und halbe Beladung“

Testablauf:


1. Stecker der Schalter Plus und halbe Beladung am Timer abziehen (J1.3 - J1.4; J1.5 - J1.6).
2. Messen mit Meßspitzen und Multimeter an den abgezogenen Steckern der Schalter Plus und halbe Beladung.
3. Jeweilige Taste drücken: Widerstand muß kleiner als 2 Ω sein!
Ist der Widerstand größer als 2 Ω , sind der jeweilige Schalter oder die jeweiligen Kabel defekt!
4. Jeweilige Taste nicht gedrückt: Widerstand muß unendlich sein!
Ist ein Meßbarer Widerstand vorhanden, sind der jeweilige Schalter oder die jeweiligen Kabel defekt!

KD-Nr. 4812 723 90004	Seite 1/1	Semitronik	29.06.94
-----------------------	-----------	------------	----------

E 5

Modell
Service Nr.
VersionAWZ 370
857537001000
8575 370 01000


Pos. Nr.	12 NC Code	Beschreibung	von	bis
004 0	4812 440 18571	Boden		
011 0	4812 500 18054	Fuss		
012 0	4812 528 78027	Laufrolle Trommel		
012 1	4812 520 28039	Drehstift vorne		
012 2	4812 520 28041	Drehstift hinten		
021 0	4812 440 18927	Front		
022 0	4812 440 18926	Seitenplatte		
024 0	4812 440 18928	Rueckwand		
030 0	4812 440 18936	Arbeitsplatte		
033 0	4812 440 18568	Platte		
041 0	4812 417 18341	Scharnier		
053 0	4812 440 18929	Sockelblende Blech lackiert		
053 1	4812 440 18575	Sockelblende Kunststoff		
053 2	4812 417 28042	Schliesshebel Sockelleiste		
100 0	4812 417 38011	Tuer		
102 0	4812 452 19061	Klappe,Tuer		
102 1	4812 417 18335	Drehstift		
111 0	4812 401 48568	Griff Waermetauscher		
131 0	4812 271 38354	Tuerverriegel. system		
131 1	4812 417 18337	Abdeckung		
131 2	4812 417 18339	Stange		
131 3	4812 417 18336	Gleitstueck		
131 4	4812 459 88003	Halter		
132 0	4812 417 28041	Ausstosser		
133 0	4812 417 28039	Haken		
191 0	4812 466 68461	Tuerdichtung		
204 0	4812 466 38009	Schutz Beruehrung		
220 0	4812 418 18099	Trommel		
261 0	4812 418 78024	Einschubgeh. Kondensatbehaelter		
271 0	4812 358 18052	Riemen		
273 0	4812 358 18049	Spannrolle kpl.		
273 1	4812 417 28038	Lagerzapfen		
275 0	4812 492 68129	Feder		
278 0	4812 276 18222	Bowdenzug Start/Reset System		
291 0	4812 466 68457	Dichtung Trommel hinten		
291 1	4812 466 68452	Dichtung Trommel vorn		
301 0	4812 452 19058	Schalterleiste		
322 0	4812 452 19037	Einlage bed.		
331 0	4812 413 48217	Knopf		
333 0	4812 276 18232	Drucktaste		
341 0	4812 413 78467	Skalenscheibe		
344 0	4812 464 48093	Halter Steuerung		
351 0	4812 134 48182	Signallampe		
354 0	4812 134 48181	Signallampe "Filter"		
354 1	4812 134 48179	Signallampe "Behaelter"		
355 0	4819 280 18015	Summer		
401 0	4812 361 18188	Motor		
401 1	4812 401 18226	Klemme Motor		
401 2	4812 401 18229	Klemme Motor		
420 0	4812 121 18119	Kondensator		
421 0	4812 121 18121	Entstoerfilter		
430 0	4812 360 18079	Pumpe Kondensat		
430 1	4812 466 28104	Dichtung Kondensatpumpe		
443 0	4812 361 18189	Geblaese		
456 0	4812 259 38158	Heizelement		



Modell
Service Nr.
VersionAWZ 370
857537001000
8575 370 01000

Pos. Nr.	12 NC Code	Beschreibung	von	bis
490 0	4812 321 18017	Netzkabel		
504 0	4812 282 18257	Timer		
557 0	4812 271 28209	Thermostat		
557 1	4812 530 58092	Dichtung Thermostat		
564 0	4812 271 28213	Thermostat		
571 0	4812 360 58027	Ventil Kondensatbehälter		
571 1	4812 360 58028	Ventil Gehäuse		
621 0	4812 276 18221	Netzschalter Start/Reset		
621 2	4812 276 18226	Tastenschalter "Schonen"		
621 4	4812 276 18228	Tastenschalter "Trocknen plus"		
621 5	4812 276 18227	Tastenschalter "Summer"		
631 0	4812 271 38076	Mikroschalter Schwimmer		
631 1	4812 360 18076	Schwimmer		
631 2	4812 360 58093	O-Ring Schwimmer		
633 0	4812 271 38069	Tuerschalter		
633 1	4812 276 18223	Stift Start/Reset		
651 0	4819 134 88106	Lampe E14/220V 15W 300G		
652 0	4812 134 28051	Lampenfassung Trommelbeleuchtung		
692 0	4812 480 58053	Gitter m. Feuchtesensoren		
740 0	4812 511 48076	Verflüssiger		
740 1	4812 310 38063	Rahmen Wärmetauscher vorne		
740 2	4812 310 38064	Rahmen Wärmetauscher hinten		
743 0	4812 530 48128	Luftführung Heizkanal		
743 1	4812 530 48122	Luftführung mit Loch für Trommellicht		
743 2	4812 530 48127	Abdeckprofil		
743 3	4812 464 48092	Lüftergehäuse		
750 0	4812 418 78025	Wasserbehälter Kondensat		
761 0	4812 480 58051	Filter		
781 0	4812 530 28243	Ablaufschlauch extern 1,5 m		
783 0	4812 530 28744	Schlauch Weiche - Behälter 980 mm		
783 1	4812 530 28745	Schlauch Gehäuse - Pumpe 1370 mm		
783 2	4812 530 28743	Schlauch Pumpe - Weiche 730 mm		
794 0	4812 466 28105	O-Ring		
794 1	4812 466 28103	Dichtung Heizkanal		
902 0	4812 290 48012	Halter Kabel		
903 0	4812 532 28028	Clip Kabel		
903 1	4812 401 18228	Schlauchschele		
910 0	4812 502 38057	Schraube Torx 4,2 x 13		
922 0	4812 532 58005	Sicherungsring		
932 0	4812 492 58021	Feder		
932 1	4812 492 58019	Feder		
965 0	4812 440 18574	Deckel Kondensatbehälter		

fast 25
fast 5 / matching edge connector
TSG connector with insulating sleeve
edge connector



Farbcode
BK schwarz
BN braun
RD rot
OG orange
YE gelb
GN grün
BU blau
VT violett
GY grau
WH weiß
PK rosa

Kurzzeichenklärung
AC Luftkanal
BU Sumner
BUS Schalter Summier
DPM Pumpe Kondenswasser
HE2 Heizregler
LC Seitenwand
LS7 Schalter Niveau
LS9 Schalter Scharnell (Türschalter)
M1 Motor Antrieb
PL4 Signalleuchte Fuzenzanzeige
PL16 Triombeleuchtung
PL20 Signalleuchte Kondensatbeh. voll
PS2 Schalter Schonen
PS18 Schalter Trocken plus
SB Feuchtsensor
SS Startschalter
TB Netzanschluß
TH1.1 Sicherheits thermostat
TH1.5 Thermostat handrückstellbar
T1 Programmsteuerung

STROMLAUFPLAN
ANSCHLUSSPLAN
SCHLEISS-SCHEMA
PROGRAMMABLAUF

CIRCUIT DIAGRAM
WIRING DIAGRAM
PROGRAM DIAGRAM
PROGRAM CHART


SCHEMA DE PRINCIPE
SCHEMA DE CABLAGE
CHARTRE PROGRAMME
CHARTRE PROGRAMME

SLP
ASP
SS
PA

Semtronik
Kondensationsrockner
ASP
4812 723 70065
(4619 712 13581/00)
07.07.94

Kurzzeichenerklärung

BU	Summer
BUS	Schalter Summer
DPM	Pumpe Kondenswasser
HE2	Heizregler
IF	Funkentstörfilter
LS7	Mikroschalter (Schwimmer)
LS9	Mikroschalter (Tür)
M1	Motor Antrieb
MMU	Feuchtelektronik
PL1	Signalleuchte Betrieb
PL4	Signalleuchte Flusenanzeig
PL16	Trommelbeleuchtung
PL20	Signallampe Kondensatbeh. voll
PS2	Schalter Schonen
PS18	Schalter Trocknen plus
SB	Feuchtesensor
SS	Startschalter
TB	Netzanschluß
TM	Motor Programmsteuerung
TH1.1	Sicherheitsthermostat
TH1.2	Thermostat (Flusenfilter)
TH1.3	Sicherheitsthermostat
TH1.4	Thermostat (Teillast)
TH1.5	Thermostat handrückstellbar
TI	Programmsteuerung



STROMLAUFPLAN • CIRCUIT DIAGRAM • SCHEMA DE PRINCIPE • SLP
 ANSCHLUSSPLAN • WIRING DIAGRAM • SCHEMA DE CABLAGE • ASP
 SCHLIESS-SCHEMA • PROGRAM DIAGRAM • CHARTÉ PROGRAMME • SS
 PROGRAMMABLAUF • PROGRAM CHART • CHARTÉ PROGRAMME • PA

Semitronik
 Kondensationsstrockner

SLP 4812 723 70064
 (4619 712 13581/00)

E 11-E 12 07.07.94

